

Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре
Дирекција за водне путеве
Београд
Ул.Француска бр.9

Предмет: Питања и одговори по јавној набавци – поступку мале вредности за санацију крова зграде магацина Дирекције , бр. 62-09/2018.

Питање:

Питање потенцијалног понуђача се односи на позицију 3 из предмера , и гласи: „Да ли се врши обострано ојачање свих рогова или делимично ојачање оштећених рогова?“

Друго питање се односи на позицију 2 предмера и гласи: „ Од чега су чврсте плоче које је потребно демонтирати“

Одговор:

Да, врши се обострано ојачање свих рогова.

Чврсте плоче су беле плоче од хераклита које су постављене као спуштени плафон.

Комисија за јавну набавку