

Питања и одговори у вези додатних информација и појашњења конкурсне документације,
ЈН бр 62 – 09/2018

Питања:

Потенцијални понуђач је поставио питање у вези демонтаже и поновне монтаже или замене хоризонталних олука, као и питање да ли је предвиђена демонтажа и поновна монтажа громобранске инсталације.

Такође га занима и да ли предвиђена демонтажа, набавка и монтажа слемењака?

Одговори:

1. Хоризонтални олука се не мења. Нема потребе ни да се демантира.
2. Демонтажу и монтажу громобранске инсталације (у случају потребе) урачунати кроз постојеће позиције.
3. Слемењаче се мењају. У тендеру стоји демонтажа црепа и након обављеног посла постављање демантираног црепа са набавком 20% новог. Под црепом се подразумева набавка нових слемењача и црепа који је оштећен (углавном приликом демонтаже).

Комисија за јавне набавке